

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Алтайский районный детско – юношеский центр»

Приказ

14.04.2023

с. Алтайское

№19

«О подготовки и проведении
эвакуации людей при пожаре»

В соответствии с п. 12 ч. 1 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», действующего с 1 января 2021 года.

Приказываю:

1. Провести тренировку по эвакуации обучающихся и персонала, а также тренировку по тушению условного пожара 14.04.2023 г. в 16.00 часов.
2. Ответственного за проведение тренировочной эвакуации назначить зам. Директора по УВР Молодцову О.М.
3. Педагогу дополнительного образования Легкодымову С.В. провести комплекс мероприятий по предупреждению травматизма в период проведения тренировки.
4. Руководство подготовкой и проведением тренировки, а также контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ ДО АР ДЮЦ



Г.Ю. Фролова

С приказом ознакомлены:

Молодцова О.М.

Легкодымов С.В.

Акт

по результатам учебной тренировки по экстренной эвакуации обучающихся и работников МАОУ ДО АР ДЮОЦ

В соответствии с приказом директора МАОУ ДО АР ДЮОЦ от 14.04.2023 №19 была проведена учебная тренировка по экстренной эвакуации обучающихся и персонала, а также тренировка по тушению условного пожара.

Комиссией в составе: директора МАОУ ДО АР ДЮОЦ Г. Ю. Фролова, педагога дополнительного образования Легкодымова С.В., заместителя директора по УВР Молодцовой О.М. составлен настоящий акт в том, что 14 апреля 2023 года в 16.00 ч. прошла учебная тренировка по экстренной эвакуации обучающихся и персонала, а также тренировка по тушению условного пожара.

В ходе тренировки установлено следующее:

- условное место возникновения пожара *левое крыло второго этажа*;
- сообщение о пожаре выполнено педагогом, который занимался с детьми в ближайшем кабинете;
- вахтер оповестил о пожаре приводя в работу СОУЭ «Соната» (голосовое оповещение);
- вахтер совершил вызов пожарной охраны по телефону «01»;
- действия персонала были согласованы;
- члены пожарной дружины осуществили тренировку по тушению условного пожара;
- направление движения обучающихся и работников проходило согласно плану эвакуации;
- успешно эвакуировались работники в количестве 15 человек, обучающиеся - 81 человек;
- время эвакуации 3 минуты.

На момент эвакуации установлено:

- исправность систем АПС и оповещения людей о пожаре;
- объект укомплектован первичными средствами пожаротушения;
- состояние эвакуационных путей и выходов удовлетворительное;
- нарушения отсутствуют;
- сотрудники действовали слаженно.

Члены комиссии:

Фролова Г.Ю.

Легкодымов С.В.

Молодцова О.М.

